



„ТОПЛОФИКАЦИЯ -  
СЛИВЕН“ ЕАД

Изх. №: 06-22/23.06.2017 г.  
п. к. 8800 - Сливен

## РАЗЯСНЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«ДОСТАВКА НА МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОР» ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване правим следното разяснение:

• **Въпрос 1:** Посочен е вид на метала „месинг“. Моля да се уточни търсена сплав/марка на материала и стандартът за изработка на търсените месингови тръби?

**Отговор:** По оригинална спецификация на доставчика материалът е месинг **423239.29** по CSN с химичен състав – **Cu.Zn28.Al.Sn**.

Предвид възможна промяна на стандартите за периода от време на първоначална доставка се допуска и друг месинг аналог или заместител на показания по горе.

**Въпрос 2:** Моля да се дефинира общото количество, което ще бъде в обхвата на договора.

**Отговор:** В т. 1 „Описание предмета на поръчката“ е посочено прогнозното количество на доставките през срока на действие на договора, а именно: Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

**Приблизителното количество на поръчката е около 4 000 броя.**

- **Въпрос 3:** Моля да се дефинира минималното количество за 1 доставка?

**Отговор:** Приблизителното минимално количество за една доставка ще бъде половината от предвидените бройки описани в документацията.

- **Въпрос 4:** Моля да се уточни видът на опаковката – „Пакетирани с тегло до 1000 кг“. Какъв вид опаковка се има предвид – тръби на връзки, хванати с метални ленти или друг вид опаковка?

**Отговор:** Опаковката трябва да бъде предпазни метални или дървени палети, удобни за такелаж и с тегло до 1000кг. Размерът и материалът на тръбата предполагат лесни наранявания. Вида на опаковката трябва да гарантира запазване целостта и геометричната форма на тръбите.

- **Въпрос 5:** Какъв срок на доставка е необходим след подписване на договор?

**Отговор:** В **ОБРАЗЕЦ № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”**, участникът оферира срок за изпълнение на доставките, а именно: **1.** Предлагаме срок за изпълнение на доставките до ..... (.....) работни дни (*срока на изпълнение на доставката да не е по-голям от 5 (пет) работни дни*) след получаване на писмена заявка.

- **Въпрос 6:** При конкретна заявка за доставка, какъв е срокът за изпълнение на самата заявка?

**Отговор:** Срокът за изпълнение на заявката (срокът за производство) да бъде в рамките на 3 (три) месеца.

Дата: 23.06.2017год.

С уважение: .....

/инж. Кънчо Танев- изп. Директор/

